

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक :- 1999/1सी

दिनांक :- 20.06.2025

सेवा में,

प्रबन्धक,

हरिकृष्ण बालकृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल,

तिलौली, हरनाटार, बघुडी,

जिला- बलिया, उ0प्र0

विषय :- हरिकृष्ण बालकृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल तिलौली हरनाटार, बघुडी, जनपद बलिया उ0प्र0 के भवन का नेशनल बिल्डिंग के सापेक्ष प्रमाण पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र दिनांक 18.06.2025

उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में इस खण्ड के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा हरिकृष्ण बालकृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल तिलौली हरनाटार, बघुडी, जनपद बलिया उ0प्र0 के भवन का निरीक्षण किया गया जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बलिया

जॉच प्रमाण-पत्र

हरिकृष्ण बालकृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल तिलौली हरनाटार, बघुडी, जनपद बलिया उ०प्र० का भवन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पूर्व विद्यालय का भवन निर्माण हो चुका है। निरीक्षणोपरान्त भवन बिल्डिंग कोड के सिर्माक कॉलम के अनुसार पायी गयी।

Sl. No.	Items	Standard	Specification	As Per Site Actual
1	Height	3.60 M	N.B.C. 2005 Clause 12.18.1.1	3.60 M
2	Bathroom Height	2.10 M	N.B.C. Clause- 12.4.1	2.10 M
3	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	0.45 M
4	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.50 M
5	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Yes
6	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia	UPFS/2025/161935/BAL/BALLIA/671/CFO Dt. 17.06.2025	Yes
7	Roofs	R.C.C. flate Roof	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	Yes
8	Structure	RCC column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	Yes


अवर अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बलिया


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बलिया


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बलिया